



Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 129500 / 06.12.2024

Către,

Operatorii economici

Urmare a solicitărilor de clarificări înregistrate la sediul autorității contractante cu nr.128627 și nr.128727 din data de 04.12.2024 și nr. 129021 din data de 05.12.2024 referitoare la anunțul de publicitar nr. ADV1459250 din data de 03.12.2024 având ca obiectiv **Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul „Extindere și echipare Școala Gimnazială Eugen Ionescu”** cod SMIS 318326 vă comunicăm:

Întrebare nr.1

Prin caietul de sarcini se solicită elaborare studiu topografic vizat OCPI și studiu SRE, ce sunt necesare ca și date de intrare pentru întocmirea DTAC și a documentațiilor pentru obținere acorduri și avize. Prin urmare, termenul de 15 zile pentru aceasta etapă este insuficient și va solicităm extinderea lui la 30 de zile. Totodata termenul pentru etapa 2 (elaborare PT +DDE) poate ramane la fel, de 60 zile de la emiterea ordinului de începere, astfel încat termenul total contractual nu se modifică.

Răspuns nr.1

Da, autoritatea contractantă este de acord cu extinderea termenului de până la 30 de zile pentru întocmirea DTAC și a documentațiilor pentru obținere acorduri și avize.

Întrebare nr.2

Referitor la expertul cheie inginer instalatii, vă rugam să ne comunicați pentru ce tip de instalații se solicită experiența în vederea acordării punctajului.

Răspuns nr.2

Va fi punctat inginerul proiectat instalații electrice.

Întrebare nr.3

Pentru inginerul instalatii vă rugăm să ne confirmați că se pot nominaliza mai multi experți, în funcție de tipul de instalații necesare.

Răspuns nr.3

Da, autoritatea contractanta este de acord cu nominalizarea mai multor experți, în funcție de tipul de instalații necesare.

Întrebare nr.4

Avand în vedere că prin documentația de atribuire se solicită doar studiu SRE și conform legislației în vigoare toate cladirile noi trebuie să fie conforme cu standardele NZEB, vă rugăm să ne puneți la dispoziție studiul NZEB.

Răspuns nr.4

Ofertantul are obligația să elaboreze toate studiile de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism și totodată toate documentațiile pentru obținerea avizelor.

Întrebare nr.5

Vă rugăm să confirmați că documentația pentru racordarea obiectivului la utilități nu face obiectul contractului.

Răspuns nr.5

Ofertantul are obligația să elaboreze și documentația tehnică pentru racordarea la utilități a obiectivului.

Viceprimar,
Ioan – Valentin MIHALACHE



Șef Serviciu Achiziții Publice,
Daniela MOANȚĂ



Întocmit,
Florina NEDELOIU

